Bēniņi

4. STĀVS

3. STĀVS

2. STĀVS

1. STĀVS

PAGRABA STĀVS

Dežurants postenis
1 .stāvā

24" LED

Esgraf Client

Barošanas kab. 3x1,5 (N)H00H-FE I5O E30

Dežuranta postenis
1 .stāvā

FX 3NET

10 gab. JE H(St)H 180/E30 1*2*0.8 kabeļi
Cilpu savienošanas ar UAS kontrolieri pusēs

Adresu vadības moduļi
ventilācijas iekārtu atslēgšanai

Adresu vadības moduļi
ESS-UIS sistēmas ieslēgšanai

Cilpas Nr.

Detektora Nr.

AD1/2

Apz.	Nosaukums
AD1/2	Adresu dūmu detektors
AD1/2	Adresu dūmu detektors ar izolātoru detektora bāzē
AR1/3	Adresu rokas detektors
AM1/4	Adresu vadības modulis
AT1/2	Adresu siltuma detektors ar izolātoru detektora bāzē
AD1/2	Adresu dūmu detektors virs piekārtajiem griestiem ar iznesamo diodi
AT1/2	Adresu siltuma detektors
	Adresu ugunsdrošības signalizācijas sistēmas centrāle
	Sirēna ārējā
	JE H(St)H 180/E30 1*2*0.8 kabelis JE H(St)H 180/E30 2*2*0.8 kabelis N2XCH FE 180/E30 3x1,5mm kabelis
	Aizsargrestītes detektoriem

				Izpildītājs: SIA "MULTICOMP" Lic. Nr. 677A Vienības gatve 127A, Tel.67892160; Fax.67892165; E-pasts info@multi.lv
				Pasūtītājs: Viļānu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009114114, Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650
Izm. Lapa	Dokumenta Nr.	Paraksts:	Datums:	
Būvprojekta UAS daļas vadītājs:	G.Hildebrants		30.04.2017	Projekta nosaukums: Viļānu vidusskola, Rēzeknes iela 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650
Izstrādāja:	G.Hildebrants		30.04.2017	

Stadija	Lapas Nr.	Lapu sk.
BP.	UAS-9	12

Rasējuma nosaukums: Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma UAS montāžas shēma

SIA "Multicomp"